



Приложение  
к Приказу № 26  
АО «Алматинские электрические станции»  
от «19» января 2024 года

**Сводный реестр значимых рисков  
в области охраны здоровья и безопасности труда**

<b>Владелец документа</b>	Управление промышленной безопасности и охраны труда
<b>Редакция</b>	10
<b>Год</b>	2024

**г. Алматы**

Контрольный экземпляр

**ЗНАЧИМЫЕ РИСКИ**

п/п	ПД	СППД	Рабочее место	Причина возникновения	Вид опасного или вредного производственного фактора
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева	Автотранспортный участок	Водитель автомобиля, работники департамента при поездке на служебном транспорте	При перемещении на автотранспорте в интересах работодателя внутри и за пределами города (включая командировки) и производстве внутристанционных и цеховых работ: неосторожность водителя, общее состояние водителя (усталость, алкогольное или наркотическое воздействие, болезнь), несоблюдение ПДД (в т.ч. пассажиром), ДТП от участника дорожного движения, неисправное техническое состояние транспортного средства, плохое состояние дороги, неблагоприятные метеорологические условия. Самопроизвольное смещение и падение груза с транспортного средства. Использование личного транспорта без письменного соглашения с работодателем в производственных целях, в т.ч. в выходные и праздничные дни.	Механические опасности
	ТЭЦ-2 имени А. Жакутова	Автотранспортный участок	Водитель автомобиля, работники производственного департамента		
	ТЭЦ-3	Автотранспортный участок	Водитель автомобиля, работники департамента при поездке на служебном автомобиле		
	ЗТК	Автотранспортный Участок Работники ЗТК	Водитель автомобиля		
	Капшагайская ГЭС имени Ш. Чокина	Автотранспортный участок	Водитель автомобиля, работники департамента при поездках на служебном транспорте		
	Каскад ГЭС	Автотранспортный участок	Водитель автотранспорта, работники Каскада ГЭС при поездках на		

п/п	ПД	СППД	Рабочее место	Причина возникновения	Вид опасного или вредного производственного фактора
	1	2	3	4	5
			служебном транспорте		
	ПРП «Энергоремонт»	Цеха по ремонту энергооборудования электростанций (ЦРЭО-1,2,3), Служба автотранспорта, Цех по ремонту высоковольтного оборудования	Водители автомобилей и машинисты автокранов		
	ЦПВТ	Автотранспортный участок	Водитель автомобиля, работники производственного департамента при перемещении по городу и по территории		
	Головной офис	Хозяйственное управление	Водитель автомобиля, работники головного офиса при поездках на служебном транспорте		
<b>2</b>	ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева	Электрический цех	Начальник смены цеха электростанции, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции	Необеспеченность или неприменение средств индивидуальной защиты. Нарушение или не выполнение организационных и технических мероприятий, расширение рабочей зоны при производстве работ по наряду-допуску	Электрические опасности

п/п	ПД	СППД	Рабочее место	Причина возникновения	Вид опасного или вредного производственного фактора
	1	2	3	4	5
	ТЭЦ-2 имени А. Жакутова	Электрический цех	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции	или распоряжению, ошибочные действия при обслуживании электроустановок напряжением до и выше 1000 В. Конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования. Поломка изоляторов, механическое повреждение, повреждение изоляции электрооборудования.	
	ТЭЦ-3	Электрический цех	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции		
	ЗТК	Электротехнический цех	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции		
	Капшагайская ГЭС имени Ш. Чокина	Электромашинный цех	Начальник смены электростанции, начальник смены электромашинного цеха, электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, электромонтёр по ремонту оборудования релейной защиты и автоматики		

п/п	ПД	СППД	Рабочее место	Причина возникновения	Вид опасного или вредного производственного фактора
	1	2	3	4	5
3	ТЭЦ-2 имени А. Жакутова	Котельный цех, турбинный цех	Выполнение работ по ремонту и обходу оборудования на крыше цехов. Выполнение работ по ремонту кровли	Необеспеченность или неприменение средств индивидуальной защиты. Нарушение или не выполнение организационных и технических мероприятий. Конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования.	Механические опасности
	ЗТК	Котельный цех, АУП	Работники, выполняющие работы по ремонту и обходу оборудования на крыше цехов и сооружений, обследование и ремонт кровли		
	ПРП «Энергоремонт»	Цеха по ремонту энергооборудования электростанций (ЦРЭО 1, 2, 3, УЗТК, КСЦ, АМЦ, ЦРВО, РСУ)	Работники, занятые ремонтом оборудования, находящегося на кровле зданий и сооружений, ремонт кровли, работа с лесов, подмостей		
4	ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева	Котельный цех	Начальник смены, старший машинист котельного оборудования, машинист центрального теплового щита,	Утечка газа и формирование взрывоопасной газозадушной смеси. Не выполнение измерения загазованности рабочего места. Отсутствие вентиляции. Нарушение правил проведения работ во взрывопожароопасных местах. Нарушение правил проведения огневых	Механическая опасность

п/п	ПД	СППД	Рабочее место	Причина возникновения	Вид опасного или вредного производственного фактора
	1	2	3	4	5
			машинист-обходчик по котельному оборудованию, слесарь по эксплуатации и ремонту газового хозяйства	работ во взрывопожароопасных местах. Неисправное состояние манометров на редукторах. Несоблюдение допустимого расстояния между баллонами с пропаном и кислородом.	
	ЗТК	Служба газового хозяйства	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового хозяйства		